

O b e c V i n i č k y

Stavebný úrad

Tokajská 191/5, Viničky, 076 31

Naša značka: 143/2021

Viničky, 26.05.2021

O z n á m e n i e **o začatí územného konania verejnou vyhláškou** **o umiestnení stavby a nariadenie ústneho** **pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním**

Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 36599361 zastúpená firmou SOMET s.r.o., Trieda KVP 1, 040 23 Košice, IČO: 48 075 809 zastúpená firmou EL PRO KAN s.r.o., M.R.Štefánika 212/181, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 44104944, podala dňa 10.05.2021 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby na pozemkoch parc.č. KN-C 679/5, 180/3, 182/2, 182/3, 182/18, 182/19, 182/20, 182/21 a 170 v katastrálnom území Viničky :

„Viničky, Tokajský dvor, 10 RD-NN“

Členenie stavby:

SO 01 – Silnoprúdové elektrické rozvody

Úsek 01 – Nové NN vedenie nadzemné

Úsek 02 – Nové NN vedenie podzemné

Úsek 03 – Nové optické vedenie

Úsek 04 – Verejné osvetlenie

Úsek 05 – Nové OEZ (odberné elektrické zariadenie)

Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie o umiestnení líniovej stavby.

Popis trasy:

Predmetom návrhu na umiestnenie stavby je zriadenie nového nadzemného NN vedenia a osadenie dvoch nových podperných bodov. Projekt rieši zriadenie nového podzemného NN vedenia a zriadenie nových pilierových skríň SR v obci Viničky pre napojenie nových odberných miest. Projekt rieši zriadenie nového podzemného vedenia pre verejné osvetlenie a nové oceľové podperné body. Projekt rieši pripoloženie chráničky pre optické vedenie do spoločnej trasy s novým NN vedením. Na parcelách KN-C 182/2 a 679/5 sa osadia dva nové podperné body. Nová trasa nadzemného NN vedenia NFA2X 4x120 začne na exist. podpernom bode U1195-000017 a bude vedená ponad štátnou cestou I. triedy na nové podperné body, kde bude ukončená na novom podpernom bode č. 2. Celková dĺžka nového nadzemného NN vedenia je 71 m. Do voľného terénu sa osadia nové plastové pilierové rozpojovacie skrine SR č. 1, 2 a 3 ako aj nové oceľové osvetľovacie stožiare v celkovom počte 6 ks. Na mieste zrejmom zo situácie, nový podzemný NN kábel NAYY-J 4x150 vyústi napojením na novom podpernom

bode č. 2 na parcelnom čísle KN-C 182/2. Nový NN kábel bude vedený v zemi, v ryhe bude vedený v zelenom páse vedľa miestnej cesty, na parcele KN-C 182/2. Následne tento NN kábel bude vedený v zemi v ryhe vo voľnom teréne v lokalite budúcej výstavby, na parcele KN-C 182/3, kde bude slučkovaný v nových plastových skriniach SR č. 1 a č. 2 a ukončí sa v navrhovanej plastovej skrini SR č. 3. Do spoločného výkopu s novým NN káblom bude uložená chránička HDPE 40/33 pre optické vedenie. Celková dĺžka trasy nového podzemného NN vedenia je 180 m. Napojenie existujúcich rodinných domov bude riešené z hore uvedeného nadzemného, resp. podzemného NN vedenia. Rodinné domy č. 66/1; 68/2 a 210/3 sa napoja novými závesnými káblami, ktoré budú napojené z nových podperných bodov č. 1 a 2. Rodinný dom č. 67/4 sa napojí novým podzemným káblom z podperného bodu č. 2. Tento kábel sa uloží do spoločného výkopu s novým podzemným NN vedením. Rodinný dom 212/5 sa napojí novým podzemným káblom, ktorý sa napojí z novej plastovej rozpojovacej skrine SR č. 1. Tento kábel bude vedený vo voľnom teréne a pod spevnenou plochou miestnej komunikácie na parcelnom čísle KN-C 170. Nové nadzemné vedenie verejného osvetlenia NFA2X 2x25 sa napojí z existujúceho rozvodu verejného osvetlenia na existujúcom podpernom bode v uzle U1195-000017 za štátnou cestou I. triedy. Toto vedenie bude vedené cez nový betónový podperný bod č. 1 a ukončí sa na novom podpernom bode č. 2, na ktorom prejde do zeme. Celková dĺžka nového nadzemného verejného osvetlenia je 98 m. Nové verejné osvetlenie bude od podperného bodu č. 2 ďalej pokračovať v zemi, v spoločnom výkope s navrhovaným NN vedením. Na miestach zrejmých zo situácie, vo voľnom teréne, sa zriadia nové oceľové osvetľovacie stožiare č. 1 až č. 6. Nové VO vedenie bude vedené v spoločnej trase vo výkope s novým NN vedením, pričom bude slučkované v navrhovaných oceľových podperných bodoch pre verejné osvetlenie a bude ukončené napojením v navrhovanom oceľovom podpernom bode č. 5. Nový oceľový stožiar č. 6 sa napojí novým podzemným káblom zo nového oceľového stožiara č. 1, ktorý sa uloží do spoločného výkopu s káblom pre napojenie rodinného domu č. 212/5. Celková dĺžka podzemnej časti verejného osvetlenia je 206m. Po zrealizovaní hore uvedeného nového NN vedenia sa existujúca časť nevyhovujúceho nadzemného NN vedenia, ktoré je v nevyhovujúcom technickom stave zdemontuje. Zdemontujú sa tiež existujúce betónové podperné body.

Obec Viničky, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 36 odst. 4 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

24.06.2021 (štvrtok) o 10.⁰⁰ hod

so stretnutím pozvaných na **Obecnom úrade vo Viničkách.**

Účastníci konania môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade v Strede nad Bodrogom v čase (po-št. od 08.00 hod do 15.00 hod.) a svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, pretože na neskôr podané námietky

sa neprihliadne. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavený úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži.

Ak dotknutý orgán v určenej lehote neoznámí svoje stanovisko k navrhovanej stavbe má sa v zmysle § 36 odst. 3 stavebného zákona za to, že s navrhovanou stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomné plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Viničky.

M i c h a l T a k á č
starosta obce

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis starostu obce:

Doručí sa:

1. EL PRO KAN s.r.o., M.R.Štefánika 212/181, 093 01 Vranov nad Topľou
2. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
3. SOMET s.r.o., Trieda KVP 1, Košice, 040 23
4. Oleň Peter, Spodná 68/2, Viničky, 076 31
5. Obec Viničky, Tokajská 191/5, Viničky, 076 31
6. Projektant: EL PRO KAN s.r.o., M.R.Štefánika 212/181, 093 01 Vranov nad Topľou
Ing. Michal Kandala

Oznámi sa:

1. VVS a.s. Košice, závod Trebišov, Komenského 1872, Trebišov
2. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 25, Košice
3. SPP distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
4. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
5. Okresný úrad Trebišov, odbor star. o ŽP, Námestie mieru 804/1, Trebišov
6. Okresný úrad Trebišov, pozemkový a lesný odbor, Nám.mieru 804/1, Trebišov
7. Okresný úrad Košice, odbor CDaPK, Komenského 52, Košice, 041 26
8. Slovenská správa ciest, Miletičová 19, 826 19 Bratislava
9. SVP, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice